

Město Plasy

Kontrolní výbor – zápis z provedené kontroly

Dne: 22. prosince 2014

Kontrolu provedli: Mgr. Jiří Novotný, Bc. Blanka Meinlschmidtová

Kontrola finalizace stavebních prací (U Střelnice – Výhledy)

- Kontrola koncových úprav – zelené plochy, úprava sypkého materiálu
-

Průběh kontroly

Kontrolní orgán překontroloval stav po finalizaci stavby.

Výsledek kontroly a závěr kontrolního orgánu

Na tzv. zelených plochách jsou patrné zřetelné nedodělky týkající se úpravy terénu a sypkého materiálu (místa drobné zbytky stavebních materiálů – beton apod.; prakticky všude neupravený sypký materiál a nezhutněné hroudy a větší kameny).

Doporučení kontrolního orgánu

Po skončení zimního období je třeba zajistit nápravu. Stav je patrně důsledkem časové tísně a povětrnosti.

Kontrolní výbor provede v následujícím roce následnou kontrolu stavu po ozelenění ploch.

Kontrolní výbor Města Plasy:

Plasy 22. prosince 2014

Mgr. Jiří Novotný

Bc. Blanka Meinlschmidtová

